## Executive Order G-70-23-AC, Exhibit 3

## TABLE 3-1

## PRESSURE DECAY LEAK RATE CRITERIA

## INITIAL PRESSURE OF 2 INCHES OF $H_2O$

## MINIMUM PRESSURE AFTER 5 MINUTES, INCHES OF $H_2O$

| ULLAGE, GALLONS | NUMBER OF AFFECTED NOZZLES 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | > 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **0.44** | **0.41** | **0.38** | **0.36** | **0.34** |
| 550 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| **600** | **0.56** | **0.53** | **0.51** | **0.48** | **0.46** |
| 650 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.51 |
| **700** | **0.67** | **0.64** | **0.62** | **0.59** | **0.56** |
| 750 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| **800** | **0.77** | **0.74** | **0.71** | **0.69** | **0.66** |
| 850 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| **900** | **0.86** | **0.83** | **0.80** | **0.77** | **0.75** |
| 950 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
| **1,000** | **0.93** | **0.91** | **0.88** | **0.85** | **0.82** |
| 1,200 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
| **1,400** | **1.16** | **1.14** | **1.11** | **1.09** | **1.06** |
| 1,600 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
| **1,800** | **1.31** | **1.29** | **1.27** | **1.24** | **1.22** |
| 2,000 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
| **2,200** | **1.42** | **1.40** | **1.38** | **1.36** | **1.34** |
| 2,400 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.38 |
| **2,600** | **1.49** | **1.47** | **1.46** | **1.44** | **1.42** |
| 2,800 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.46 |
| **3,000** | **1.55** | **1.54** | **1.52** | **1.50** | **1.49** |
| 3,500 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.55 |
| **4,000** | **1.65** | **1.64** | **1.63** | **1.61** | **1.60** |
| 4,500 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.64 |
| **5,000** | **1.72** | **1.71** | **1.70** | **1.69** | **1.67** |
| 6,000 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 |
| **7,000** | **1.79** | **1.79** | **1.78** | **1.77** | **1.76** |
| 8,000 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.79 |
| **9,000** | **1.84** | **1.83** | **1.83** | **1.82** | **1.81** |
| 10,000 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 |
| **15,000** | **1.90** | **1.90** | **1.89** | **1.89** | **1.89** |
| 20,000 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 |
| **25,000** | **1.94** | **1.94** | **1.94** | **1.93** | **1.93** |

**Note:** For manifolded Phase II Balance Systems, the **"Number of Affected Nozzles"** shall be the total of all gasoline nozzles. For dedicated return configurations, the **"Number of Affected Nozzles"** shall be the total of those nozzles served by the tank being tested.